



**ДЕРЖПРАЦІ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Горького, 28-б, м. Суми, 40000, тел./факс: (0542) 22-55-02
E-mail: 18sm@dsp.gov.ua, код ЄДРПОУ 39857622

**АКТ
перевірки суб'єкта господарювання
від 31 травня 2018р. № 05-29/371**

**Степанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Степанівської селищної ради
Сумського району Сумської області, 42305, Сумська область, Сумський район, смт
Степанівка, вулиця Центральна 70, ЄДРПОУ/ПІН 33362064**

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місцезнаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи-підприємця)

**Степанівська філія Степанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Степанівської
селищної ради Сумського району Сумської області (42304, Сумська область, Сумський
район, смт Степанівка, вулиця Центральна 1)**

(найменування виробничого об'єкта суб'єкта господарювання)

Перевірено додержання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини (необхідне підкреслити),

в частині _____
(опилюється у разі здійснення позапланового заходу)

I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки				Тип здійснюваної перевірки			
Наказ від 25.05.2018 №769				планова			
Направлення на перевірку №05-24/387 від 29.05.2018				+ позапланова			
Початок перевірки				Завершення перевірки			
31	05	2018	10.30	31	05	2018	16.00
число	місяць	рік	година	число	місяць	рік	година

II. Особи, що беруть участь у перевірці

Посадові особи Держпраці:

Головний державний інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці
Управління Держпраці у Сумській області – Ткаченко Юрій Миколайович.
(посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій

_____ (найменування установ (організацій), посади, прізвища, імена та по батькові)
Заступник директора школи з навчально-виховної роботи по філії – Коплик Валентина
Миколаївна

_____ (посади, прізвища, імена та по батькові)

III. Дані щодо останніх проведених перевірок об'єкта

Планова	Позапланова
+ не було взагалі	+ не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з _____ по _____ Акт перевірки від _____ № _____	<input type="checkbox"/> була у період з _____ по _____ Акт перевірки від _____ № _____

Додаткова інформація до перевірки*

IV. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

№ з/п	Питання з безпеки та охорони праці, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
I	Загальні питання					
1.1	Діяльність суб'єкта господарювання, його фактична структура та дані щодо структурних підрозділів установчим і реєстраційним документам відповідають	+				стаття 13 ЗУ № 2694
1.2	Система управління охороною праці впроваджена та функціонує		+			частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.3	Служба охорони праці (призначені посадові особи), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці, наявна		+			частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.4	Служба охорони праці функціонує		+			стаття 15 ЗУ № 2694
1.5	Інші служби технічної підтримки виробництва (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) функціонують, відповідальних за безпечне виконання робіт та експлуатацію обладнання призначено		+			статті 13, 15 ЗУ № 2694
1.6	Положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, розроблені у встановленому порядку та наявні		+			абзац дев'ятий частини другої статті 13 ЗУ № 2694
1.7	Проведення навчання та перевірки знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці проводиться та відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів		+			стаття 18 ЗУ № 2694
1.8	Освіта керівного складу, а також займані працівниками посади кваліфікаційним вимогам, зазначеним у нормативно-правових актах з охорони праці, відповідають	+				стаття 13 ЗУ № 2694; стаття 40 ЗУ № 1127; стаття 18 ЗУ № 2288; стаття 22 КУ № 322
1.9	Контроль за роботою служби охорони праці (спеціально призначених посадових осіб), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці роботодавцем, здійснюється		+			частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.10	Розмір витрат на охорону праці становить не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік	+				частина третя статті 19 ЗУ № 2694
1.11	Комплекси заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці розроблені та реалізуються		+			абзац третій частини другої статті 13 ЗУ № 2694, статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.12	Аудит охорони праці, оцінки технічного стану		+			стаття 13 ЗУ № 2694

	виробничого об'єднання та устаткування, вжиття заходів щодо усунення небезпечних для здоров'я виробничих факторів проводяться					
1.13	Нещасні випадки та аварії розслідуються в повному обсязі правильно та своєчасно	+				стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.14	Облік нещасних випадків ведеться	+				стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.15	Облік аварій ведеться		+			стаття 22 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.16	Причини, що призводять до нещасних випадків, усуваються своєчасно	+				стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.17	Заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування причин нещасних випадків, здійснюються	+				стаття 13 ЗУ № 2694; ПКМУ від 25.08.2004 № 1112
1.18	Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні			+		стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127 ПКМУ від 15.10.2003 № 1631
1.19	Фактичний стан виробництва вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що охоплюються умовами дозволу, відповідає			-		стаття 21 ЗУ № 2694; статті 19, 24 ЗУ № 1127
1.20	Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки суб'єктів господарювання проведена		+			стаття 9 ЗУ № 2245, пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.21	Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (у разі необхідності) проведено			+		стаття 10 ЗУ № 2245; пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.22	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) наявний		+			стаття 11 ЗУ № 2245; статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.23	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) розроблено та погоджено відповідно до чинних нормативно-правових актів, він містить необхідні розділи		+			стаття 11 ЗУ № 2245 статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.24	Заходи, спрямовані на недопущення аварій на виробництві, їх обмеження та ліквідацію, рятування людей (якщо не визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці), здійснюються в повному обсязі			-		стаття 8 ЗУ № 2245, стаття 30 ЗУ № 1127
1.25	Добровільні допоміжні і рятівні команди (станції, служби) до локалізації та ліквідації аварій готові				+	стаття 29 ЗУ № 1127
1.26	Працівники суб'єктів господарювання засобами індивідуального і колективного захисту та спеодягом забезпечені		+			стаття 8 ЗУ № 2694
1.27	Засоби індивідуального і колективного захисту утримуються та застосовуються відповідно до встановлених вимог		+			стаття 8 ЗУ № 2694; ПКМУ від 27.08.2008 № 761

1.28	Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічні процеси вимогам нормативно-правових актів з охорони праці відповідають		+			стаття 21 ЗУ № 2694
2	Безпечне виконання робіт					
2.1	Необхідна проектна та технічна документація наявна				+	стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.2	Спеціальні заходи з безпечного виконання робіт (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) розроблено				+	стаття 21 ЗУ № 2694, статті 18, 19, 24 ЗУ № 1127
2.3	Технологічні процеси відповідають проектам (паспортам) на проведення робіт (будівництва, експлуатації, ліквідації, реконструкції тощо)				+	стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.4	Вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, графіків планово-попереджувальних ремонтів, інших галузевих норм і правил, технологій дотримуються				+	статті 13, 14 ЗУ № 2694, стаття 26 ЗУ № 1127
2.5	Безпечні параметри процесу виробництва, передбачені технологічними регламентами та інструкціями, дотримуються				+	статті 13, 14 ЗУ № 2694
2.6	Порядок прийому до експлуатації технологічного обладнання після монтажу і капітального ремонту дотримується				+	стаття 21 ЗУ № 2694
3	Безпечна експлуатація об'єктів, устаткування, машин та механізмів					
3.1	Контроль роботодавцем за дотриманням працівниками правил безпеки під час експлуатації засобів виробництва та проведення робіт здійснюється		+			стаття 13 ЗУ № 2694
3.2	Технологічне обладнання, машини, механізми, устаткування, в тому числі інженерні мережі, контрольно-вимірвальні прилади, засоби автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інші засоби протипаварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва, правилам безпеки відповідають та експлуатуються правильно		+			статті 13, 14, 21 ЗУ № 2694
3.3	Висновки експертизи щодо відповідності обладнання, виготовленого за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, чинним в Україні, наявні				+	стаття 21 ЗУ № 2694; ПКМУ від 15.10.2003 № 1631
3.4	Машини, механізми, устаткування та інструмент, що використовуються, паспортам (сертифікатам) відповідають		+			статті 13, 21 ЗУ № 2694; стаття 20 ЗУ № 1127; ПКМУ від 15.10.2003 № 1631
3.5	Електрообладнання умовам експлуатації відповідає		+			стаття 13 ЗУ № 2694
3.6	Будівлі та споруди, виробниче обладнання та устаткування утримуються відповідно до встановлених вимог, моніторинг за їх технічним станом забезпечено належним чином		+			стаття 13 ЗУ № 2694
4	Спеціальні вимоги гірничого нагляду (використання та охорона надр)					
4.1	Спеціальний дозвіл на користування надрами на відповідний вид користування надрами наявний				+	статті 16, 19 КУ № 132/94, статті 19, 24 ЗУ № 1127, стаття 11 ЗУ № 2665
4.2	Проект дослідно-промислової розробки або проект розробки затверджено та погоджено у встановленому порядку				+	стаття 20 КУ № 132/94, стаття 51 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127

4.3	Ведення робіт з дослідно-промислової або промислової розробки родовищ корисних копалин відповідає проекту				+	стаття 20 КУ № 132/94; стаття 51 КУ № 132/94
4.4	Родовище введено в промислове освоєння згідно із встановленим порядком				+	стаття 36 ЗУ № 2665; ПКМУ від 14.02.95 № 114
4.5	Користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюється за відповідним проектом				+	стаття 55 КУ № 132/94
4.6	Акт про надання гірничого виводу для надкористувачів, які мають спеціальний дозвіл на користування надрами на видобування або на користування надрами, не пов'язаний з видобуванням корисних копалин, наявний				+	стаття 19 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127; пункт 26 ПКМУ від 27.01.95 № 59
4.7	Облік стану і руху запасів, витрат і погіршення стану якості корисних копалин, списання запасів корисних копалин забезпечується				+	статті 46, 53 КУ № 132/94; стаття 37 ЗУ № 2665; ПКМУ від 27.01.95 № 58
4.8	Щорічні плани гірничих робіт на підприємствах вугільної, рудної, нерудної промисловості погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються				+	стаття 51 КУ № 132/94
4.9	Щорічні плани робіт на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості з розробки гідромінеральних ресурсів погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються				+	стаття 51 КУ № 132/94
4.10	Геологічне (гідрогеологічне) проведення робіт забезпечується				+	статті 38, 53 КУ № 132/94
4.11	Проведення маркшейдерських робіт, ведення геолого-маркшейдерської технічної документації забезпечується				+	стаття 53 КУ № 132/94; стаття 24 ЗУ № 1127
4.12	При розробці родовищ та переробці мінеральної сировини правила та технології переробки мінеральної сировини з метою забезпечення повнішого видобування корисних копалин та поліпшення якості кінцевої продукції дотримуються				+	стаття 53 КУ № 132/94
4.13	Повнота геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорона надр в межах наданої в користування ділянки надр забезпечуються				+	статті 24, 53 КУ № 132/94
4.14	Встановлений порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, дотримуються				+	ПКМУ від 17.01.95 № 33
4.15	Безпека людей, майна і навколишнього природного середовища при розробці родовищ корисних копалин та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням, забезпечується				+	статті 24, 53, 55 КУ № 132/94; стаття 18 ЗУ № 1127; стаття 20 ЗУ № 2665
4.16	Встановлений порядок ведення робіт з ліквідації (консервації) об'єктів надкористування, вимоги із забезпечення охорони надр, а під час консервації - також вимоги, що забезпечують збереження гірничих виробок (середовищ) на час консервації, дотримуються				-	стаття 54 КУ № 132/94

Примітка.

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

- «Так» так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- «Ні» ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- «НВ» не вимагається від підприємства/ об'єкта, що перевіряється;
- «НП» не перевірялося на цьому підприємстві/ об'єкті.

V. Порушення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

№ з/п	НА ¹ , вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення ³
	реквізити норми	позначення НА ²	
1.	Стаття 18	ЗУ № 2694	У філії Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (смт Степанівка, вул. Центральна, б. № 1) станом на 31.05.2018 р. первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить не безпосередній керівник робіт, що є порушенням п.6.8. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
2.	Стаття 13	ЗУ № 2694	У філії Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (смт Степанівка, вул. Центральна, б. № 1) станом на 31.05.2018 р. не була створена служба охорони праці (кількість працюючих Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на момент перевірки 30.05.2018 р. була більше 50 осіб), а обов'язки служби ОП підприємства були покладені на директора, що є грубим порушенням п. 1.4 ПНАОП 0.00-4.35-04 «Типового положення про службу охорони праці».
3.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Для забезпечення перевірки знань працівників філії Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (смт Степанівка, вул. Центральна, б. № 1) у встановлені строки згідно з вимогами ПТЕЕС станом на 31.05.2018 р не був розроблений перелік посад та професій електротехнічних та електротехнологічних працівників, яким присвоюється відповідна група з електробезпеки, що є порушенням вимог п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» п. IV.2.7.
4.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Наказом не призначено відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства з числа інженерно-технічних працівників, які мають електротехнічну підготовку і пройшли перевірку знань у встановленому порядку, що є порушенням п. 1.3.1. НПАОП 40.1-1.21.-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
5.	Стаття 13	ЗУ № 2694	У філії Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (смт Степанівка, вул. Центральна, б. № 1) станом на 31.05.2018 р. не була призначена особа, яка заміщує відповідального за електрогосподарство в разі його відсутності, що є порушенням вимог п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п.ІV.1.4., п.ІV.1.7 ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
6.	Стаття 13	ЗУ №2694	В загальноосвітньому навчальному закладі відсутні засоби захисту в електроустановці (показчик напруги -- 2шт., ізоляційні кліщі -1 шт., діелектричні рукавички – 2 пари, діелектричні калюші-2пари, захисні окуляри, діелектричні килимки, що є порушенням п 4.2.9, додаток 2 НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
7.	Стаття 13	ЗУ №2694	У філії Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (смт Степанівка, вул. Центральна, б. № 1) станом на 31.05.2018 р. відсутні (не надані)

			затверджені списки засобів захисту, що є порушенням вимог п. 4.2.9. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів.»
8.	Стаття 8	ЗУ № 2694	Відсутній журнал обліку та зберігання засобів захисту, що є порушенням п. 1.1.4 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» Додаток №1 до 4.2.6 НПАОП 40.1-1.07-01 «Правил експлуатації електрозахисних засобів»
9.	Стаття 13	ЗУ № 2694	У філії Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (с/т Степанівка, вул. Центральна, б. № 1) станом на 31.05.2018 р. не було проведено регламентні роботи по опосвідченню стану безпеки електроустановок споживачів згідно з орієнтовним переліком робіт, що є порушенням вимог п.8.2., п. 8.1., п.8.7, п 8.7.1, п 8.7. 2., п. 8. 7. 3. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
10.	Стаття 13	ЗУ № 2694	У філії Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (с/т Степанівка, вул. Центральна, б. № 1) станом на 31.05.2018 р. не був складений список адміністративно-технічних працівників, яким дозволяється одноосібний огляд електроустановок затверджений керівником підприємства, що є порушенням вимог п.2.2.13. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
11.	Стаття 13	ЗУ № 2694	У філії Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (с/т Степанівка, вул. Центральна, б. № 1) станом на 31.05.2018 р. був відсутній журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і мереж, що є порушенням вимог п.8.7.3. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
12.	Стаття 13	ЗУ № 2694	У філії Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (с/т Степанівка, вул. Центральна, б. № 1) станом на 31.05.2018 р. був відсутній перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджений керівником підприємства, що є порушенням вимог п.2.1.4. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
13.	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не затверджено Положення про енергетичну службу, що є порушенням п. 1.3.1. НПАОП 40.1-1.21.-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
14.	Стаття 13	ЗУ №2694	У філії Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (с/т Степанівка, вул. Центральна, б. № 1) станом на 31.05.2018 р. кабелі-подовжувачі (в кількості 3 одиниці) не мають інвентарних номерів, а також дані наступних перевірок (кабелі-подовжувачі підлягають періодичній перевірці не рідше як 1 раз на 6 місяців), що є порушенням п.6.7.24. НПАОП 40.1-1.21-98 «Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». <i>Уступити до кінця перевірки.</i>
15.	Стаття 13	ЗУ №2694	У філії Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (с/т Степанівка, вул. Центральна, б. № 1) станом на 31.05.2018 р. працівникам не електротехнічного персоналу не проведений інструктаж з електробезпеки на 1 групу допуску, що є порушенням п.1. 2.1.3: 2.1.4 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
16.	Стаття 13	ЗУ №2694	У філії Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (с/т Степанівка, вул. Центральна, б. № 1) на момент перевірки не були надані

17.	Стаття 21	ЗУ №2694	паспорти на заземлюючі пристрої (зокрема немає однолінійної схеми підключення комп'ютерного класу до електромережі та до захищеного пристрою заземлення), що є порушенням п.6.7.4 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. У філії Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (с/т Степанівка, вул. Центральна, б. № 1) станом на 31.05.2018 р. не розроблена інструкція з охорони праці при роботі з котлом АОГ-50, що є порушенням п.1.5 НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
18.	Стаття 13	ЗУ № 2694	У філії Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (с/т Степанівка, вул. Центральна, б. № 1) станом на 31.05.2018 р. не було проведено періодичну перевірку електроінструменту, а саме: - дріль – перфоратор марки DWT SBM - 810 інв. № відсутній, кутова пиліф машина DWT WS10 – 125T інв. № відсутній, не рідше одного разу на 6-місяців, що є порушенням вимог п. 6.7.23 п.6.7.24., п.6.7.36., НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників. <i>Усунуто до кінця перевірки.</i>
19.	Стаття 21	ЗУ № 2694	Не проведено ідентифікацію потенційно небезпечних об'єктів, що перебувають на балансі філії Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області за адресою с/т Степанівка, вул. Центральна, б. № 1, що є порушенням вимог п. 18 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, затвердженою Постановою КМУ № 956 від 11.07.2002 року «Про ідентифікацію і декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».

Всього: 19 порушень.

¹ Нормативно-правовий акт

² Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки суб'єкта господарювання згідно з додатком.

³ Визначається конкретний опис виявленого порушення відповідно до пункту нормативно-правового акта з охорони праці, а також номер пункту, найменування та реквізити акта.

(вказати найменування об'єкта, машини, механізму, устаткування, інше; місцезнаходження (інвентарний номер))

(посада, прізвище, ім'я та по-батькові роботодавця або його уповноваженої особи у родовому в.дмінку)

об. год. хв. « » року.

Фактичний час зупинення робіт (виробництва)

об. год. хв. « » року.

(у разі необхідності перелік продовжати)

Від негайного зупинення робіт (виробництва) відмовився

« » 20. року.

(посада)

(ініціали та прізвище)

VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку

(затверджується посадовцю та або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку підприємства	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		частина 4 статті 5 ЗУ № 877
2	Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують осіб, які проводять перевірку, пред'явлено	+				частина 5 статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ № 877
3	Копію направлення на перевірку надано	+				частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, які її проводять, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина 12 статті 4 ЗУ № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина 1 статті 6 ЗУ № 877

VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання (затверджується посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

№ з/п	Зміст пояснень, зауважень або заперечень
	<i>Держпраці не має повноважень перевіряти діяльність підприємств у сфері енергетики та машинобудування</i>

VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці


Посадові особи Держпраці України:

Головний державний інспектор відділу

нагляду в машинобудуванні та енергетиці

Управління Держпраці у Сумській області

(посада)



**Ткаченко Юрій
Миколайович.**

(підпис)

(прізвище, ім'я та по
батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:


Заступник директора школи з навчально-виховної роботи по філії		Козлик Валентина Миколаївна
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій:

(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках.

Один примірник цього Акта перевірки отримав

Директор		Бузовська Наталія Миколаївна	31.05.2018
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)	(дата)

Акт перевірки підписувати відмовився

(посада)	(прізвище, ім'я та по батькові)	(дата)	

Акт перевірки направлено листом від «___» _____ 20__ року № _____

* Заповнюється у разі необхідності внесення додаткової інформації за результатами перевірки (результати інструментальних замірів та їх мейда, дані про опитаних працівників під час перевірки тощо).