



ДЕРЖПРАЦІ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
 вул. Горького, 28-б, м. Суми, 40000, тел./факс: (0542) 22-55-02
 E-mail: 18sm@dsp.gov.ua, код ЄДРПОУ 39857622

АКТ

перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта)

від « 08 » червня 2018 року № 05-29/393

Державний позашкільний оздоровчий заклад санаторного типу «Ровесник»
 40010, місто Суми, вулиця Лісна, 10 КВЕД 85.59, код ЄДРПОУ 23638219

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця), місцезнаходження, телефон, код основного виду економічної діяльності, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи-підприємця)

ДПОЗ санаторного типу «Ровесник»
 (найменування об'єктів суб'єкта господарювання)

Перевірено дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням та охороною, використанням і переробкою мінеральної сировини (необхідне підкреслити)

(найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – підприємця), в частині дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, на підставі доручення Прем'єр-міністра України, викладеного у Протоколі засідання Кабінету Міністрів України № 11 від 28 березня 2018 року про забезпечення проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) суб'єктів господарювання щодо стану охорони праці на об'єктах з масовим перебуванням людей, керуючись ч.1 ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (заповнюється у разі здійснення позапланового заходу)

I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки		Тип здійснюваної перевірки	
Наказ № 827 від 01.06.2018 р.			планова
Направлення на перевірку № 05-24/408 від 01.06.2018 р.		+	позапланова

Початок перевірки				Завершення перевірки			
07	06	2018	11-00	08	06	2018	15-00
число	місяць	рік	година	число	місяць	рік	година

II. Особи, що беруть участь у перевірці

Посадові особи управління Держпраці у Сумській області: головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об'єктах підвищеної небезпеки Сорока Віктор Павлович
 (посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій:

(найменування установ (організацій), посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

(посади, прізвища, імена та по батькові)

Заступник директора з виховної роботи Недайвода Олена Анатоліївна

III. Дані щодо останніх проведених перевірок

Планова		Позапланова	
+	не було взагалі	+	не було взагалі
	була у період з по Акт перевірки від №.....		була у період з по Акт перевірки від №.....

Додаткова інформація до перевірки

(заповнюється у разі необхідності внесення додаткової інформації за результатами перевірки (результати інструментальних замірів та їх місця, дані про опитаних працівників під час перевірки тощо))

IV. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

№ з/п	Питання з безпеки та охорони праці, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Загальні питання					
1.1	Діяльність суб'єкта господарювання, його фактична структура та дані щодо структурних підрозділів установчим і реєстраційним документам відповідає	+				стаття 13 ЗУ № 2694
1.2	Система управління охороною праці впроваджена та функціонує	+				частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.3	Служба охорони праці (призначені посадові особи), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці, наявна	+				частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.4	Служба охорони праці функціонує	+				стаття 15 ЗУ № 2694
1.5	Інші служби технічної підтримки виробництва (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) функціонують, відповідальних за безпечне виконання робіт та експлуатацію обладнання призначено	+				статті 13, 15 ЗУ № 2694
1.6	Положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, розроблені у встановленому порядку та наявні	+				Абзац дев'ятий частини другої статті 13 ЗУ № 2694
1.7	Проведення навчань та перевірки знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці проводяться та відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів	+				стаття 18 ЗУ № 2694,
1.8	Освіта керівного складу, а також займані працівниками посади кваліфікаційним вимогам, зазначеним у нормативно-правових актах з охорони праці, відповідають	+				ст.13 ЗУ № 2694, ст. 40 ЗУ № 1127, ст. 18 ЗУ № 2288, ст. 22 КУ № 322
1.9	Контроль за роботою служби охорони праці (спеціально призначених посадових осіб), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці роботодавцем, здійснюється	+				частина друга статті 13 ЗУ № 2694
1.10	Розмір витрат на охорону праці становить не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік	+				частина третя статті 19 ЗУ № 2694
1.11	Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці розроблені та реалізуються	+				Абзац третій частини другої статті 13 ЗУ № 2694

					статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.12	Аудит охорони праці, оцінки технічного стану виробничого обладнання та устаткування, вжиття заходів щодо усунення небезпечних для здоров'я виробничих факторів проводиться	+			стаття 13 ЗУ № 2694
1.13	Нещасні випадки та аварії розслідуються в повному обсязі, правильно та своєчасно	+			стаття 22 ЗУ № 2694, ПКМУ від 30.11.2011 р. № 1232
1.14	Облік нещасних випадків ведеться	+			стаття 22 ЗУ № 2694, ПКМУ від 30.11.2011 р. № 1232
1.15	Облік аварій ведеться	+			стаття 22 ЗУ № 2694, ПКМУ від 30.11.2011 р. № 1232
1.16	Причини, що призводять до нещасних випадків, усуваються своєчасно	+			стаття 13 ЗУ № 2694, ПКМУ від 30.11.2011 р. № 1232
1.17	Заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування причин нещасних випадків, здійснюються	+			стаття 13 ЗУ № 2694, ПКМУ від 30.11.2011 р. № 1232
1.18	Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні		+		стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
1.19	Фактичний стан виробництва вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що охоплюються умовами дозволу, відповідає		+		стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
1.20	Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки суб'єктів господарювання проведена		+		стаття 9 ЗУ № 2245, ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.21	Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (у разі необхідності) проведено		+		стаття 10 ЗУ № 2245, ПКМУ від 11.07.2002 № 956
1.22	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) наявний		+		стаття 11 ЗУ № 2245, статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
1.23	План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) розроблено та погоджено відповідно до чинних нормативно-правових актів, він містить необхідні розділи		+		стаття 11 ЗУ № 2245, статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127,
1.24	Заходи, спрямовані на недопущення аварій на виробництві, їх обмеження та ліквідацію, рятування людей якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці), здійснюються в повному обсязі	+			стаття 8 ЗУ № 2245, стаття 30 ЗУ № 1127
1.25	Добровільні допоміжні гірничорятувальні команди (станції, служби) до локалізації та ліквідації аварій готові			+	стаття 29 ЗУ № 1127
1.26	Працівники суб'єктів господарювання засобами індивідуального і колективного захисту та спецодягом забезпечені	+			стаття 8 ЗУ № 2694
1.27	Засоби індивідуального і колективного захисту утримуються та застосовуються відповідно до встановлених вимог	+			стаття 8 ЗУ № 2694, ПКМУ від 27.08.2008 № 761
1.28	Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічні процеси вимогам нормативно-правових актів з охорони праці відповідають			+	стаття 21 ЗУ № 2694

2	Безпечне виконання робіт				
2.1	Необхідна проектна та технічна документація наявна		+		стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.2	Спеціальні заходи з безпечного виконання робіт (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) розроблено		+		стаття 21 ЗУ № 2694, статті 19, 24 ЗУ № 1127
2.3	Технологічні процеси відповідають проектам (паспортам) на проведення робіт(будівництва, експлуатації, ліквідації, реконструкції тощо)		+		стаття 21 ЗУ N 2694, статті 19, 24 ЗУ N 1127
2.4	Вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, графіків планово-попереджувальних ремонтів, інших галузевих норм і правил, технологій дотримуються		+		стаття 13, 14 ЗУ № 2694, стаття 26 ЗУ № 1127
2.5	Безпечні параметри процесу виробництва, передбачені технологічними регламентами та інструкціями, дотримуються		+		стаття 13, 14 ЗУ № 2694
2.6	Порядок прийому до експлуатації технологічного обладнання після монтажу і капітального ремонту дотримується		+		стаття 21 ЗУ № 2694
3	Безпечна експлуатація об'єктів, устаткування, машин та механізмів				
3.1	Контроль роботодавцем за додержанням працівниками правил безпеки під час експлуатації засобів виробництва та проведення робіт здійснюється		+		стаття 13 ЗУ № 2694
3.2	Технологічне обладнання, машини, механізми, устаткування, в тому числі інженерні мережі, контрольно-вимірвальні прилади, засоби автоматичного попередження та локалізації аварій, а також інші засоби протиаварійного захисту, які забезпечують безпеку виробництва, правилам безпеки відповідають та експлуатуються правильно		+		стаття 13, 14, 21 ЗУ № 2694
3.3	Висновки експертизи щодо відповідності обладнання, виготовленого за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, чинних в Україні, наявні			+	стаття 21 ЗУ № 2694, ПКМУ від 26.10.2011 № 1107
3.4	Машини, механізми, устаткування та інструмент, що використовуються, паспортам (сертифікатам) відповідають			+	статті 13, 21 ЗУ № 2694, стаття 20 ЗУ № 1127, ПКМУ від 26.10.2011 № 1107
3.5	Електрообладнання умовам експлуатації відповідає		+		стаття 13 ЗУ № 2694
3.6	Будівлі та споруди, виробниче обладнання та устаткування утримуються відповідно до встановлених вимог, моніторинг за їх технічним станом забезпечено належним чином			+	стаття 13 ЗУ № 2694
4	Спеціальні вимоги гірничого нагляду (використання та охорона надр)				
4.1	Спеціальний дозвіл на користування надрами на відповідний вид користування надрами наявний			+	статті 16, 19 КУ № 132/94, статті 19, 24 ЗУ № 1127, стаття 11 ЗУ № 2665
4.2	Проект дослідно-промислової розробки затверджено та погоджено у встановленому порядку			+	статті 20, 51 КУ № 132/94, статті 19, 24 ЗУ № 1127
4.3	Ведення робіт з дослідно-промислової або промислової розробки родовищ корисних копалин відповідає проекту			+	статті 20, 51 КУ № 132/94

4.4	Родовище введено в промислове освоєння згідно із встановленим порядком				+	стаття 36 ЗУ N 2665; ПКМУ від 14.02.95 N 114
4.5	Користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюється за відповідним проектом				+	стаття 55 КУ N 132/94
4.6	Акт про надання гірничого відводу для надрокористувачів, які мають спеціальний дозвіл на користування надрами на видобування або на користування надрами, не пов'язаний з видобуванням корисних копалин, наявний				+	стаття 19 КУ N 132/94; стаття 24 ЗУ N 1127; ПКМУ від 27.01.95 N 59
4.7	Облік стану і руху запасів, втрат і погіршення стану якості корисних копалин, списання запасів корисних копалин забезпечується				+	статті 46, 53 КУ № 132/94, стаття 37 ЗУ N 2665; ПКМУ від 27.01.95 N 58
4.8	Щорічні плани гірничих робіт на підприємствах вугільної, рудної, нерудної промисловості погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються				+	стаття 51 КУ № 132/94
4.9	Щорічні плани робіт на підприємствах нафтогазовидобувної промисловості, з розробки гідромінеральних ресурсів погоджені з Держгірпромнаглядом і дотримуються.				+	стаття 51 КУ № 132/94
4.10	Геологічне (гідрогеологічне) проведення робіт забезпечується				+	статті 38, 53 КУ № 132/94
4.11	Проведення маркшейдерських робіт, ведення геолого-маркшейдерської, технічної документації забезпечується				+	стаття 53 КУ № 132/94, стаття 24 ЗУ N 1127
4.12	При розробці родовищ та переробці мінеральної сировини правила та технології переробки мінеральної сировини з метою забезпечення повнішого вилучення корисних копалин та поліпшення якості кінцевої продукції дотримуються				+	стаття 53 КУ N 132/94
4.13	Повнота геологічного вивчення, раціональне, комплексне використання та охорона надр в межах наданої в користування ділянки надр забезпечуються				+	статті 24, 53 КУ N 132/94
4.14	Встановлений порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, дотримується				+	ПКМУ від 17.01.95 № 33
4.15	Безпека людей, майна і навколишнього природного середовища при розробці родовищ корисних копалин та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням, забезпечується				+	статті 24, 53, 55 КУ № 132/94, стаття 18 ЗУ № 1127 стаття 20 ЗУ № 2665
4.16	Встановлений порядок ведення робіт з ліквідації (консервації) об'єктів надрокористування, вимоги із забезпечення охорони надр, а під час консервації - також вимоги, що забезпечують збереження гірничих виробок на час консервації, дотримуються				+	стаття 54 КУ № 132/94

Примітка.

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

«Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

«НВ» – не вимагається від підприємства/ об'єкта, що перевіряється;

«НП» – не перевірялося на цьому підприємстві/ об'єкті.

V. Порухення вимог законодавства, які було виявлено під час перевірки

№ з/п	НА ¹ , вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми	позначення НА ²	
1	Стаття 21	ЗУ № 2694	В ДПОЗ санаторного типу «Ровесник» відсутній дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, яке знаходиться на балансі, а саме: лінійні частини та їх елементи систем газопостачання, що є порушенням п. 7 та п. 9 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» та п. 2 Додатку 3 до Порядку, затверджених Постановою КМ України від 26 жовтня 2011 року № 1107 (в редакції Постанови КМ України від 07.02.2018 року № 48). <i>Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.</i>
2	Стаття 13	ЗУ № 2694	На момент перевірки інспектору не надана проектна і виконавча документація на систему газопостачання ДПОЗ санаторного типу «Ровесник» за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Лісна, 10, що є порушенням вимог п. 3.29. Розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
3	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не проводиться контрольний огляд газового господарства 2 рази на рік, що є порушенням вимог п. 3.11. розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
4	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не здійснюється обслуговування та ремонт запірної арматури та компенсаторів на газопроводі, що є порушенням вимог п. 1.4. розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
5	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не надано відомості про проведення комплексного приладового обстеження внутрішнього підземного газопроводу високого тиску ДПОЗ санаторного типу «Ровесник», сталь \varnothing 57 мм – 423,0 пог.м., що є порушенням вимог п. 1.15., п. 1.17. розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
6	Стаття 13	ЗУ № 2694	На момент перевірки не надано складеного договору з ПАТ «Сумгаз» на технічне обслуговування газопроводу та споруд систем газопостачання ДПОЗ санаторного типу «Ровесник» за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Лісна, 10, що є порушенням вимог п. 5.4 Розділ V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
7	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не надана режимна карта роботи ШГРП, що є порушенням вимог п. 2.2. глави V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
8	Стаття 13	ЗУ № 2694	На момент перевірки в установі не надано паспорт на газове господарство, що є порушенням п. 3.6 Р.V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
9	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не надані графіки технічного огляду, технічного обслуговування і ремонту об'єктів системи газопостачання, які затверджені посадовою особою підприємства, що є порушенням п. 3.2 Р.V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

10	Стаття 9	ЗУ № 2245	Не проведена ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки за небезпечними речовинами: природний газ, що є порушенням п.3 та п. 28 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою КМУ № 956 від 11.07.2002 року «Про ідентифікацію і декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки».
11	Стаття 13	ЗУ № 2694	В котельні не вивішені схеми газового обладнання із зазначенням номерів обладнання, запобіжної і запірної арматури, контрольно – вимірювальних приладів, що є порушенням п 3.8 Р.У НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
12	Стаття 11 Статті 25, 27, 28	ЗУ № 2245 ЗУ № 1127	В установі не розроблені плани локалізації та ліквідації можливих аварій в системі газопостачання, що є порушенням п 3.30 Розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
13	Стаття 13	ЗУ № 2694	Сезонно працюючі прилади і апарати, після закінчення опалювального періоду не відключені від діючого газопроводу за допомогою глухих шиберів, що є порушенням п 3.18 Р. V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
14	Стаття 13	ЗУ № 2694	На момент перевірки не надані акти перевірки і прочищення димових і вентиляційних каналів в котельній, що є порушенням п. 3.9 Розділу V НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
15	Стаття 13	ЗУ № 2694	На робочих місцях (харчоблок) не забезпечено в повному обсязі наявність інструкцій охорони праці та з експлуатації виробничого обладнання, що є порушенням п.5 НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
16	Стаття 13, 18	ЗУ № 2694	Плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці не оприлюднені роботодавцем, що є порушенням вимог п.3.2. НПАОП-0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці».
17	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не проведено періодичної перевірки кабеля-подовжувача кількістю 1 шт., який знаходяться в приміщенні харчоблоку, не рідше одного разу на 6-ть місяців, що несе загрозу життю та здоров'ю працівників, та є порушенням вимог п.8.7.3., п.6.7.24., п.6.7.36. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» додаток 2. Табл. №48.2 ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
18	Стаття 13	ЗУ № 2694	В місці вводу в будівлю заземлюючого провідника не нанесений знак відповідного зразка (в будівлі котельної), що є порушенням вимог п. 8.7.3. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п. 1.7.125. «Правила улаштування електроустановок».
19	Стаття 13	ЗУ № 2694	В харчоблоці на котлі КЕ-250 № 10490016 застосовується манометр № 770507, у якого прострочений термін повірки (клейма з відміткою про проведену перевірку за 2016 рік), що є порушенням п. 5.3.10 НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском». <i>Несе загрозу життю та здоров'ю працівників.</i>
20	Стаття 13	ЗУ № 2694	В журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці (педпрацівники) в ДПОЗ санаторного типу «Ровесник» не записується назва інструкції, що є порушенням п.6.10, п. 7.9 НПАОП 0.00-4.12-05, «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»

21	Стаття 13	ЗУ №2694	Не переглянуті інструкції з охорони праці в ДПОЗ санаторного типу «Ровесник», в зв'язку з набуттям чинності змін від 30.03.2017 року до НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», що є порушенням вимог п.п. 1, 2 розділу VI НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
22	Стаття 13	ЗУ № 2694	В Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (пункт охорони здоров'я) графа №№ 1, 2, 5, 9 (сторінка 14, 15) не заповнюються у відповідності до вимог, що є порушенням Додатку 6, до п. 6.10 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
23	Стаття 13	ЗУ № 2694	В Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці в рядку №№ 213, 215, 216 відсутній підпис особи яку інструктують, що є порушенням Додатку 6, до п. 6.10 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
24	Стаття 13, 15.	ЗУ № 2694	Працівником служби охорони праці ДПОЗ санаторного типу «Ровесник» не видаються керівникам підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи з охорони праці, що є порушенням вимог п. 4. НПАОП 0.00-4.35-04 «Типового положення про службу охорони праці».
25	Стаття 13, 18.	ЗУ № 2694	В ДПОЗ санаторного типу «Ровесник» керівниками структурних підрозділів повторний інструктаж проводився з порушенням термінів визначених нормативно - правовими актами з охорони праці (роботи підвищеної небезпеки, медсестрі Недолужко О.М. термін більше 3-х місяців), що є порушенням п.п. 6.5, 6.8 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
26	Стаття 13, 14	ЗУ № 2694	Журнал перевірки знань працівників з електробезпеки на II групу не пронумеровані сторінки, не прошнурований і не скріплений печаткою, що є порушенням вимог п. 2.1.4 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». <i>Усунуто під час перевірки.</i>
27	Стаття 13	ЗУ № 2694	В Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці, відсутні дані про проведення стажування та допуск до самостійної роботи новоприйнятих працівників в ДПОЗ санаторного типу «Ровесник», що є порушенням п.6.10, п.7.9. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
28	Стаття 13	ЗУ № 2694	На момент перевірки не представлені протоколи засідання Комісії з охорони праці ДПОЗ санаторного типу «Ровесник» (не рідше 1 разу в квартал), що є порушенням п. 3.4 НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства»
29	Стаття 13	ЗУ № 2694	На металевій стрем'янці інв. № б/н, яка знаходиться в приміщенні котельної не зазначено: інвентарні номери, дати проведення наступного випробування, належність до цеху чи дільниці, що є порушенням вимог п. 7.14 Р.IV НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». <i>Що несе загрозу життю та здоров'ю працівників.</i>

30	Стаття 13	ЗУ № 2694	Не призначена особа, яка заміщує відповідального за електрогосподарство в разі його відсутності, що є порушенням вимог п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» п. IV.1.4., IV.1.5, IV.1.7 ПТЕЕС «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
31	Стаття 13, 14	ЗУ № 2694	В Журналі перевірки знань працівників з електробезпеки на II групу відсутні підписи осіб (колонка № 8), що проходили перевірку (Андрієнко Н.Ф., Синяговський С.І. запис від 27.11.2017 року), що є порушенням вимог Додатку 3 п. 2.1.4 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» <i>Усунуто під час перевірки.</i>

¹ Нормативно-правовий акт

² Позначення НА мають відповідати позначенням Переліку нормативних документів, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені актом перевірки суб'єкта господарювання згідно з додатком.

³ Зазначається конкретний опис виявленого порушення відповідно до пункту нормативно-правового акта з охорони праці, а також номер пункту, найменування та реквізити акта.

У зв'язку з виявленням порушень, зазначених у рядку № 1, 17, 19 та 29 таблиці, попереджаю про необхідність негайного зупинення робіт (виробництва):
Експлуатацію газопроводу високого тиску, сталь ø 57 мм – 423,0 пог.м та ШРП, експлуатацію стрем'янки № б/н, котла КЕ-250 № 10490016, кабелю - подовжувача за адресою м. Суми, вул. Лісна, 10.

(зазначити найменування об'єкта, машини, механізму, устаткування, інше; місцезнаходження (інвентарний номер)

Директора Палкіну Світлану Олексіївну

(посада, прізвище, ім'я та по батькові роботодавця або його уповноваженої особи у родовому відмінку)


об __15__ год. __00__ хв. «__08__» червня 20__18__ року.

Фактичний час зупинення робіт (виробництва)

об _____ год. _____ хв. «_____» _____ 20______ року.

Від негайного зупинення робіт (виробництва) відмовився


(посада)


(ініціали та прізвище)


«_____» _____ 20______ року

VI. Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку

(заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку підприємства	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку			+		частина 4 статті 5 ЗУ № 877
2	Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують осіб, які проводять перевірку, пред'явлено	+				частина 5 статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ № 877
3	Копію направлення на перевірку надано	+				частина 5 статті 7. абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, які її проводять, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина 12 статті 4 ЗУ № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	+				частина 1 статті 6 ЗУ № 877

VII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб'єкта господарювання (заповнюється посадовою та/або уповноваженою особою суб'єкта господарювання)


№ з/п	Зміст пояснень, зауважень або заперечень
	Зауважень щодо перевірки не має 

VIII. Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи Держпраці України:

Головний державний інспектор відділу нагляду на виробництві і на об'єктах підвищеної небезпеки Управління Держпраці у Сумській області

(посада)



(підпис)

Сорока
Віктор Павлович

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові особи інших підприємств, установ та організацій:

_____ (посада)


(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

Заступник директора з виховної роботи

(посада)




(підпис)

Недайвода
Олена Анатоліївна

(прізвище, ім'я та по батькові)

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках.

Один примірник цього Акта перевірки отримав

Директор		Палкіна Світлана Олексіївна	08.06.2018
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)	(дата)

Акт перевірки підписувати відмовився

_____	_____	_____	_____
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я та по батькові)	(дата)

Акт перевірки направлено листом від «__» _____ 20__ року № _____

* Заповнюється у разі необхідності внесення додаткової інформації за результатами перевірки (результати інструментальних замірів та їх місця, дані про опитаних працівників під час перевірки тощо).